

## Peilstabtablelle

DIN 6608 und DIN 6616

**Nenninhalt: 10.000 Liter** Tankdurchmesser: 1 600 mm - Gesamtlänge: 5 280 mm

cm	Liter	cm	Liter	cm	Liter	cm	Liter	cm	Liter
1	8.1	33	1473.6	65	3830.9	97	6409.6	129	8719.2
2	22.9	34	1538.6	66	3910.7	98	6488.5	130	8780.9
3	42.0	35	1604.4	67	3990.7	99	6567.1	131	8841.8
4	64.6	36	1670.9	68	4070.9	100	6645.4	132	8901.8
5	90.2	37	1738.2	69	4151.3	101	6723.5	133	8960.9
6	118.4	38	1806.1	70	4231.8	102	6801.2	134	9019.0
7	149.0	39	1874.7	71	4312.4	103	6878.6	135	9076.1
8	181.9	40	1943.9	72	4393.1	104	6955.6	136	9132.2
9	216.8	41	2013.7	73	4474.0	105	7032.3	137	9187.2
10	253.6	42	2084.2	74	4555.0	106	7108.6	138	9241.1
11	292.3	43	2155.2	75	4636.0	107	7184.5	139	9293.9
12	332.6	44	2226.8	76	4717.1	108	7260.0	140	9345.5
13	374.6	45	2299.0	77	4798.2	109	7335.1	141	9395.9
14	418.1	46	2371.7	78	4879.4	110	7409.7	142	9445.0
15	463.2	47	2444.9	79	4960.6	111	7483.9	143	9492.8
16	509.6	48	2518.5	80	5041.8	112	7557.6	144	9539.3
17	557.4	49	2592.7	81	5123.0	113	7630.8	145	9584.3
18	606.6	50	2667.3	82	5204.2	114	7703.5	146	9627.8
19	657.0	51	2742.4	83	5285.4	115	7775.6	147	9669.8
20	708.6	52	2817.9	84	5366.4	116	7847.2	148	9710.2
21	761.3	53	2893.8	85	5447.5	117	7918.3	149	9748.8
22	815.3	54	2970.1	86	5528.4	118	7988.7	150	9785.7
23	870.3	55	3046.8	87	5609.3	119	8058.6	151	9820.6
24	926.4	56	3123.9	88	5690.0	120	8127.8	152	9853.4
25	983.5	57	3201.2	89	5770.7	121	8196.4	153	9884.1
26	1041.6	58	3279.0	90	5851.2	122	8264.3	154	9912.3
27	1100.6	59	3357.0	91	5931.5	123	8331.5	155	9937.9
28	1160.6	60	3435.3	92	6011.7	124	8398.0	156	9960.5
29	1221.5	61	3513.9	93	6091.7	125	8463.8	157	9979.6
30	1283.3	62	3592.8	94	6171.5	126	8528.8	158	9994.3
31	1345.9	63	3672.0	95	6251.1	127	8593.1	159	10000
32	1409.4	64	3751.3	96	6330.5	128	8656.5		

Tabellenzahlen rechnerisch ermittelt, für amtliche Zwecke nicht geeignet. Aufgrund der üblichen Toleranzen und der unterschiedlichen Einbaubedingungen sind Abweichungen bis zu 6% möglich.



LUTZ Tankschutz – Niederlassung der EnTec Anlagenservice GmbH | Gesellschaftssitz: Schwieberdingen  
Geschäftsführer: Alexander Vujic | Amtsgericht Stuttgart | HRB 770604 | Zugelassener Fachbetrieb nach § 62 WHG  
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen | IBAN: DE73 7005 4306 0011 6825 31 | BIC: BYLADEM1W0R

**Tel. 07251 63235**

Fax 07251 69425  
www.lutz-tankschutz.de  
info@lutz-tankschutz.de