

Peilstabtablelle

DIN 6608 und DIN 6616

Nenninhalt: 5.000 Liter

Tankdurchmesser: 1 600 mm - Gesamtlänge: 2 720 mm

cm	Liter	cm	Liter	cm	Liter	cm	Liter	cm	Liter
1	3.8	33	710.6	65	1876.3	97	3161.6	129	4301.8
2	10.7	34	742.4	66	1916.1	98	3200.8	130	4332.0
3	19.7	35	774.6	67	1955.9	99	3239.9	131	4361.7
4	30.4	36	807.2	68	1995.9	100	3278.8	132	4390.9
5	42.5	37	840.2	69	2035.9	101	3317.6	133	4419.6
6	55.8	38	873.6	70	2076.0	102	3356.2	134	4447.8
7	70.4	39	907.3	71	2116.2	103	3394.6	135	4475.5
8	86.0	40	941.3	72	2156.5	104	3432.9	136	4502.7
9	102.6	41	975.7	73	2196.8	105	3470.9	137	4529.3
10	120.1	42	1010.4	74	2237.1	106	3508.8	138	4555.4
11	138.5	43	1045.4	75	2277.5	107	3546.4	139	4580.9
12	157.8	44	1080.7	76	2318.0	108	3583.8	140	4605.8
13	177.9	45	1116.3	77	2358.5	109	3621.0	141	4630.1
14	198.7	46	1152.2	78	2398.9	110	3657.9	142	4653.8
15	220.3	47	1188.4	79	2439.4	111	3694.6	143	4676.8
16	242.6	48	1224.8	80	2479.9	112	3731.0	144	4699.1
17	265.6	49	1261.5	81	2520.5	113	3767.2	145	4720.7
18	289.3	50	1298.4	82	2560.9	114	3803.1	146	4741.5
19	313.6	51	1335.6	83	2601.4	115	3838.7	147	4761.6
20	338.5	52	1373.0	84	2641.9	116	3874.0	148	4780.9
21	364.0	53	1410.6	85	2682.3	117	3909.0	149	4799.3
22	390.0	54	1448.5	86	2722.6	118	3943.7	150	4816.8
23	416.7	55	1486.5	87	2762.9	119	3978.1	151	4833.4
24	443.9	56	1524.8	88	2803.2	120	4012.1	152	4849.0
25	471.6	57	1563.2	89	2843.4	121	4045.8	153	4863.5
26	499.8	58	1601.8	90	2883.5	122	4079.2	154	4876.9
27	528.5	59	1640.6	91	2923.5	123	4112.2	155	4889.0
28	557.7	60	1679.5	92	2963.5	124	4144.8	156	4899.6
29	587.4	61	1718.6	93	3003.3	125	4177.0	157	4908.6
30	617.5	62	1757.8	94	3043.1	126	4208.8	158	4915.6
31	648.1	63	1797.2	95	3082.7	127	4240	159	4919.4
32	679.1	64	1836.7	96	3122.2	128	4271.3		

Tabellenzahlen rechnerisch ermittelt, für amtliche Zwecke nicht geeignet. Aufgrund der üblichen Toleranzen und der unterschiedlichen Einbaubedingungen sind Abweichungen bis zu 6% möglich.



LUTZ Tankschutz – Niederlassung der EnTec Anlagenservice GmbH | Gesellschaftssitz: Schwieberdingen
Geschäftsführer: Alexander Vujic | Amtsgericht Stuttgart | HRB 770604 | Zugelassener Fachbetrieb nach § 62 WHG
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen | IBAN: DE73 7005 4306 0011 6825 31 | BIC: BYLADEM1WOR

Tel. 07251 63235

Fax 07251 69425
www.lutz-tankschutz.de
info@lutz-tankschutz.de