

## Peilstabtablelle

DIN 6608 und DIN 6616

**Nenninhalt: 7.000 Liter**

**Tankdurchmesser: 1 600 mm - Gesamtlänge: 3 740 mm**

cm	Liter	cm	Liter	cm	Liter	cm	Liter	cm	Liter
1	5.5	33	1005.6	65	2632.2	97	4417.7	129	6010.1
2	15.4	34	1050.3	66	2687.4	98	4472.2	130	6052.5
3	28.3	35	1095.5	67	2742.8	99	4526.6	131	6094.2
4	43.6	36	1141.2	68	2798.3	100	4580.8	132	6135.3
5	60.9	37	1187.5	69	2853.9	101	4634.7	133	6175.8
6	80.0	38	1234.2	70	2909.7	102	4688.5	134	6215.6
7	100.8	39	1281.4	71	2965.5	103	4741.9	135	6254.6
8	123.1	40	1329.0	72	3021.4	104	4795.2	136	6293.0
9	146.7	41	1377.1	73	3077.4	105	4848.2	137	6330.6
10	171.7	42	1425.6	74	3133.5	106	4900.9	138	6367.5
11	198.0	43	1474.6	75	3189.6	107	4953.3	139	6403.5
12	225.4	44	1523.9	76	3245.8	108	5005.5	140	6438.7
13	254.0	45	1573.7	77	3302.0	109	5057.3	141	6473.1
14	283.6	46	1623.8	78	3358.2	110	5108.8	142	6506.6
15	314.2	47	1674.3	79	3414.4	111	5160.0	143	6539.2
16	345.9	48	1725.1	80	3470.7	112	5210.8	144	6570.9
17	378.5	49	1776.3	81	3526.9	113	5261.3	145	6601.5
18	412.0	50	1827.8	82	3583.1	114	5311.4	146	6631.1
19	446.4	51	1879.6	83	3639.3	115	5361.2	147	6659.7
20	481.6	52	1931.8	84	3695.5	116	5410.5	148	6687.1
21	517.6	53	1984.2	85	3751.6	117	5459.5	149	6713.4
22	554.5	54	2036.9	86	3807.7	118	5508.0	150	6738.4
23	592.1	55	2089.9	87	3863.7	119	5556.1	151	6762.0
24	630.5	56	2143.2	88	3919.6	120	5603.7	152	6784.3
25	669.5	57	2196.6	89	3975.4	121	5650.9	153	6805.1
26	709.3	58	2250.4	90	4031.2	122	5697.6	154	6824.2
27	749.8	59	2304.3	91	4086.8	123	5743.9	155	6841.5
28	790.9	60	2358.5	92	4142.3	124	5789.6	156	6856.8
29	832.6	61	2412.9	93	4197.7	125	5834.8	157	6869.7
30	875.0	62	2467.5	94	4252.9	126	5879.5	158	6879.6
31	918.0	63	2522.2	95	4308.0	127	5923.6	159	6885.1
32	961.5	64	2577.1	96	4362.9	128	5967.1		

Tabellenzahlen rechnerisch ermittelt, für amtliche Zwecke nicht geeignet. Aufgrund der üblichen Toleranzen und der unterschiedlichen Einbaubedingungen sind Abweichungen bis zu 6% möglich.



LUTZ Tankschutz – Niederlassung der EnTec Anlagenservice GmbH | Gesellschaftssitz: Schwieberdingen  
Geschäftsführer: Alexander Vujic | Amtsgericht Stuttgart | HRB 770604 | Zugelassener Fachbetrieb nach § 62 WHG  
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen | IBAN: DE73 7005 4306 0011 6825 31 | BIC: BYLADEM1WOR

**Tel. 07251 63235**

Fax 07251 69425  
www.lutz-tankschutz.de  
info@lutz-tankschutz.de